

Dörrar – portar

En sen kväll kommer man till det, enligt uppgift, tillgängliga och trevliga hotellet. Går ur taxin, insuper doften av rosor och rullar mot den upplysta inbjudande entrén. Marken lutar upp mot dörren. Det är svårt att få rullstolen att stå kvar länge nog för att få tag i dörrhandtaget, men det lyckas. Dörren är blytung, men det går att få upp den tillräckligt för att upptäcka tröskeln, som är 7–8 cm hög. Letar efter en dörröppnare. Det finns ingen. Men det måste väl ändå finnas en ringklocka till receptionen! Ja, vid sidan om dörren, drygt 1,5 meter upp ovanför rosenrabatten sitter den. Fullständigt omöjlig att nå. Satans rosor att stinka!

BYGG KLOKT ANSER ATT:

- Dörrar bör ha ett fritt passage-mått på 90 cm
- Lås och handtag ska vara lätt hanterliga
- Friyta framför dörr bör vara plan och minst 2 x 2 m
- Kontrastmarkering i golvet gör att man förvarnas om hur dörrbladet slås upp
- Trösklar vid ytterdörrar ska ha avfasade kanter och inte vara högre än 2 cm



Om dörröppnaren sitter för högt upp och dessutom i ett hörn är det svårt att nå den.



Dörrar som är tunga måste försees med dörrautomatik för att bli tillgängliga och användbara.

- Undvik trösklar i innemiljö
- Alla dörrar som är tunga och de som är försedda med dörrstängare ska förses med automatisk dörröppnare
- Reglage placeras så att det lätt kan nås från rullstol utan att man träffas av dörrbladet
- Reglage placeras med underkant max 80 cm över golv/mark
- Dörrar som har automatisk öppnare ska förses med säkerhetssensorer som stoppar dörren om det kommer mötande personer.
- Handtag, dörröppnare, portkoder och liknande skall vara kontrastmarkerade.
- Portkoder ska alltid ha en känbar punkt på 5:an.
- Glasade dörrar ska kontrastmarkeras med en ca 20 cm bred markering tvärs över dörren, på 140–160 cm höjd. Dessutom bör dörren ha en kontrastmarkering 20 cm från nederkanten om dörren är helglasad. Dörrar i miljöer där barn ofta vistas ska ha ytterligare en kontrastmarkering på lägre höjd.



Den här dörren har bra kontrast.



Det kan vara lättare att stänga dörren om det finns ett draghandtag.

BFS 2003:19 HIN 1
Publika lokaler

§ 6 Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.

Se även:

”Bygg ikapp handikapp” utgiven av Svensk byggtjänst sid. 90–100

”Enklare utan hinder” utgiven av Boverket sid. 48–62



De Handikappades Riksförbund
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Reumatikerförbundet
Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Synskadades Riksförbund

