

## Ramper

**Får ramper se** ut hur som helst? Nej, egentligen inte men många rampbyggare utgår från sina egna föreställningar om vad som kan tänkas fungera. Men, om lutningen är som den bör vara, vilplanen finns där och ramperna även är utformade så de smälter in i miljön, då blir man lycklig!

### **BYGG KLOKT ANSER ATT:**

- Ramper ska vara permanenta och anpassas till omgivande miljö ifråga om material, placering och utformning.
- En ramp bör vara 1,3 m bred.
- En ramp bör inte vara brantare än 1:20 men helst flackare.
- En ramp med lutning 1:12 kan vara max 6 meter.
- En ramp med lutning 1:20 kan vara max 10 meter.
- Mellanliggande vilplan ska vara minst 2 m långa.
- Rampen får inte vara svängd eller luta i sidled.
- Rampen ska ha ledstång på bägge sidor.
- Ledstången ska vara i kontrasterande färg mot omgivningen och börja och sluta 30 cm före och efter rampen.




Den här rampen smälter bra in i miljön.



En nivåskillnad som överstiger 0,5 m ska kompletteras med hiss

- Friytan framför en dörr bör vara minst 2 x 2 m.
- Avåkningskydd ska finnas för att öka säkerheten (minst 5 cm högt).
- Rampen ska ha jämn och hård beläggning.



Skissen visar principen för att mäta lutning. Skissen är inte skalenlig.

### **BFS 2003:19 HIN 1** **Publika lokaler**

**§ 6** Fysiska hinder i form av mindre nivåskillnader, tunga dörrar och felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon skall undanröjas.

### **Allmänna platser**

**§ 16** Fysiska hinder så som nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränn-dalar och trottoarkanter skall undanröjas.



Den här rampen är för brant för att kunna användas självständigt.

### **Se även:**

”Bygg ikapp Handikapp” utgiven av Svensk Byggtjänst sid. 76–80

”Enklare utan hinder” utgiven av Boverket sid. 45–47, 141–145

”Bygg för alla” utgiven av Bygg klokt och Svensk Byggtjänst kap. 3



De Handikappades Riksförbund  
Neurologiskt Handikappades Riksförbund  
Reumatikerförbundet  
Riksf. för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar  
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade  
Synskadades Riksförbund

